

Sochaczew, dnia 18.07.2023 r.

HKN.903.36.2023

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Młodziszynie  
ul. Wspólna 42, 96-512 Młodziszyn

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**  
**za okres kwiecień – czerwiec 2023 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 18.04.2023 r. oraz 24.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
  - Stacja Uzdatniania Wody w Młodziszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Młodziszyn – nr 52/W/04/2023/1; nr PSSE-OI-LHK/11/193/2023; nr 52/W/04/2023/2;
  - Szkoła Podstawowa w Młodziszynie, ul. Wspólna 13A, 96-512 Młodziszyn – nr 53/W/04/2023/1; nr PSSE-OL-LHK/11/194/2023; nr 53/W/04/2023/2; nr Ł/0/05/2023/275/M/1;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 22.05.2023 r. przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
  - Szkoła Podstawowa w Młodziszynie, ul. Wspólna 13A, 96-512 Młodziszyn – nr HKL 03399/2023; nr HKL 03398/2023; nr BP/2365/P/2023; nr HKL 03396/2023

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie**  
**stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**  
**pochodzącej wodociągu publicznego –**  
**Stacja Uzdatniania Wody w Młodziszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Młodziszyn**

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody w Młodziszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Młodziszyn w zakresie parametrów fizykochemicznych odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast pod względem mikrobiologicznym wystąpiły pojedyncze/incydentalne przypadki przekroczeń mikrobiologicznych wody. Po podjęciu natychmiastowych działań naprawczych przez zarządcę wodociągu uzyskano pozytywne wyniki badań jakości wody.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Sochaczewie  
  
**Beata Fergińska**